

Zielona Góra, 20 marca 2018 r.

ZKJ/II/3-1/2018

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. **zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko.**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego w niniejszym postępowaniu, które wpłynęły do Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko w dniu 19 marca 2018 r., przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający posiada scenariusz pożarowy dla obiektu lub warunki ochrony przeciwpożarowej lub decyzję, z której wynika zakres instalacji i jej sterowania.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie posiada dokumentów. Zadanie leży po stronie dostawcy, który winien uwzględnić potrzeby wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie opisu funkcjonalnego bramy bezprzewodowej opisanej w ust.3.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Proszę również o informację ma to być odbiornik pętlowy do czujek pożarowych, czy nadajnik do centrum monitorowania?

Wyjaśnienie nr 1:

Brama bezprzewodowa ma współpracować z centralą pożarową i czujkami dymu i ręcznymi sygnalizatorami pożar.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie projektów rozmieszczenia systemu sygnalizacji pożaru i telewizji przemysłowej (podane zostały jedynie ilości, które nie wiadomo czy są wystarczającymi oraz czy ich ilość jest zgodna z przepisami). W przypadku braku projektu prosimy o doprecyzowanie które obiekty ma objąć, którędy są planowane połączenia zewnętrzne, gdzie ma się znajdować centrala i skąd ma być zasilana.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający nie posiada projektu. Dostawca ma dokonać niezbędnych opracowań.

Pytanie nr 4:

Do punktu 3. 7) d zapytania - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennego połączenia punktów dystrybucyjnych łączem bezprzewodowym o parametrach techniczno-jakościowych



gwarantujących transmisję pełnego strumienia danych dla zastosowanych kamer z zachowaniem pełnej jakości przesyłanego z nich obrazu?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza stosowanie sieci bezprzewodowej do realizacji zadania ze względów prawnych tj. bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i technicznych ze względu na brak 100% gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz stałej przepustowości łącza. Zastosowanie jako medium kabla (UTP) zapewni spełnienie ww. warunków oraz niezależni od warunków m.in. atmosferycznych

Pytanie nr 5:

Do punktu 5 zapytania - Czy należy to rozumieć, że zastosowany system alarmów p.poż. ma dawać pod względem wyposażenia i programowym możliwość przesyłania sygnałów alarmowych i technicznych do Stacji Monitorowania Alarmów, natomiast wszystkie formalności związane z technicznymi i formalnymi uregulowaniami transmisji do SMA i - ewentualnie - do jednostki Państwowej Straży Pożarnej będą po stronie zamawiającego?

W aktualnym stanie prawnym wykonawca nie będzie miał możliwości załatwienia tych procedur.

Wyjaśnienie nr 5:

Tak. System ma być dostosowany do przesyłania sygnałów do Stacji Monitorowania Sygnałów. Należy po stronie dostawcy wyposażyć centralę w niezbędny interfejsy do transmisji sygnałów. Zamawiający dokona we własnym zakresie dobór firmy i formalności związane z włączeniem systemu do monitorowania.

Pytanie Nr 6:

Czy rekomendacjami za wykonanie robót mogą być kopie zapłaconych faktur za podobne usługi, co świadczy o prawidłowym ich wykonaniu?

Wyjaśnienie nr 6:

Nie. Należy udokumentować w postaci referencji.

Powyższe informacje stanowią integralną część zapytania ofertowego i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

V-CE PREZES-DYREKTOR
ZKJ

Konrad Jarowicz